Nr. 25 - 05.05.2016 - 01:53 - BMA Kreissporthalle

Einsatzmeldung: BMA hat ausgelöst

Einsatzart: Brand

Alarmierung: 05.05.2016 01:53 Uhr

Einsatzstelle: Tuttlingen

Eingesetzte Fahrzeuge:
51/28-1 71/26-1

Bericht:

In einer Flüchtlingsunterkunft löste die Automatische Brandmeldeanlage (BMA) aufgrund einer brennenden Bank in der Umkleide aus.

Die Halle wurde vorsorglich von der Feuerwehr evakuiert, im Anschluss konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Unterkunft.