

Nr. 12 - 07.02.2017 - 23:29 - BMA St.Anna

Einsatzmeldung: BMA hat ausgelöst

Einsatzart: Brand

Alarmierung: 07.02.2017 11:36 Uhr

Einsatzstelle: Tuttlingen

Eingesetzte Fahrzeuge:

[51/10-1](#)

Bericht:

Die Automatische Brandmeldeanlage (BMA) hatte aufgrund von Wasserdampf im Bereich der Küche ausgelöst.

Daher konnten wir den Einsatz auf der Anfahrt abbrechen.