Nr. 17 - 03.03.2017 - 12:24 - BMA Hochschulkampus

Einsatzmeldung: BMA hat ausgelöst

Einsatzart: Brand

Alarmierung: 03.03.2017 12:24 Uhr

Einsatzstelle: Tuttlingen

Eingesetzte Fahrzeuge:
51/10-1

Bericht:

Aufgrund von Wartungsarbeiten wurde die Brandmeldeanlage versehentlich ausgelöst.