Nr. 51 - 07.09.2016 - 03:40 - BMA Kreisklinikum Tuttlingen

Einsatzmeldung: BMA hat ausgelöst

Einsatzart: Brand

Alarmierung: 07.09.2016 03:40 Uhr

Einsatzstelle: Tuttlingen

Eingesetzte Fahrzeuge:
51/10-1 71/26-1 51/28-1 51/41-1

Bericht:

Die Automatische Brandmeldeanlage (BMA) hat aufgrund von Wasserdampf der aus einer gebrochen Leitung austrat ausgelöst.