Nr. 51 - 07.09.2016 - 03:40 - BMA Kreisklinikum Tuttlingen

Einsatzmeldung: BMA hat ausgelöst

Einsatzart: Brand

Alarmierung: 07.09.2016 03:40 Uhr

Einsatzstelle: Tuttlingen

Eingesetzte Fahrzeuge:

[51/10-1](#) [71/26-1](#) [51/28-1](#) [51/41-1](#)

Bericht:

Die Automatische Brandmeldeanlage (BMA) hat aufgrund von Wasserdampf der aus einer gebrochenen Leitung austrat ausgelöst.