Nr. 6 - 22.02.2016 - 10:56 - BMA Lebenshilfe

Einsatzmeldung: BMA hat ausgelöst

Einsatzart: Brand

Alarmierung: 22.02.2016 10:56Uhr

Einsatzstelle: Tuttlingen Lebenshilfe

Eingesetzte Fahrzeuge:
51/10-1 51/28-1

Bericht:

Die automatische Brandmeldeanlage (BMA) hat in einer Dusche aufgrund von Wasserdampf ausgelöst.