Nr. 66 - 21.11.2016 - 13:29 - BMA Stadthotel

Einsatzmeldung: BMA hat ausgelöst

Einsatzart: Brand

Alarmierung: 21.11.2016 13:29 Uhr

Einsatzstelle: Tuttlingen

Eingesetzte Fahrzeuge:
51/10-1 51/28-1

Bericht:

Die Automatische Brandmeldeanlage (BMA) hatte vermutlich aufgrund von Wasserdampf im Bereich der Küche ausgelöst.

Daher konnten wir den Einsatz auf der Anfahrt abbrechen.