

## **Nr. 66 - 21.11.2016 - 13:29 - BMA Stadthotel**

**Einsatzmeldung:** BMA hat ausgelöst

**Einsatzart:** Brand

**Alarmierung:** 21.11.2016 13:29 Uhr

**Einsatzstelle:** Tuttlingen

**Eingesetzte Fahrzeuge:**

[51/10-1](#) [51/28-1](#)

### **Bericht:**

Die Automatische Brandmeldeanlage (BMA) hatte vermutlich aufgrund von Wasserdampf im Bereich der Küche ausgelöst.

Daher konnten wir den Einsatz auf der Anfahrt abbrechen.