Nr. 87 - 22.12.2018 - 14:41 - Rauchentwicklung im Gebäude

Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude

Einsatzart: Brand

Alarmierung: 22.12.2018 14:41

Einsatzstelle: Tuttlingen

Eingesetzte Fahrzeuge:
51/10-1 51/28-1 71/26-1
Bericht:

Die SEG Tuttlingen wurde um 14.41Uhr in die Jetterstrasse zu einer Rauchentwicklung alarmiert.

Vor Ort lief aufgrund eines Rohrbruches Wasser in einen Verteilerkasten. Dort kam es zu einem Kurzschluss und dadurch zu einem Kabelbrand.

Wir betreuten die Bewohner des Hauses und sicherten die Feuerwehr medizinisch ab.

Im Einsatz war die Feuerwehr Tuttlingen, die Polizei, der Rettungsdienst und die SEG Tuttlingen.

-











- 
HES

- 