Nr. 18 - 03.05.2020 - 22:45 - ausgelöste BMA Kreisklinik Tuttlingen

Einsatzmeldung: ausgelöste BMA Kreisklinik Tuttlingen

Einsatzart: Brand

Alarmierung: 03.05.2020 22:45 Uhr

Einsatzstelle: Tuttlingen

Eingesetzte Fahrzeuge:
51/10-1 51/28-1 71/26-1 51/41-1

Bericht:

Die integrierte Leitstelle Tuttlingen löste um 22.45 Uhr den Alarm für die SEG Tuttlingen aus. Die Brandmeldeanlage des Klinikums Tuttlingen hatte ausgelöst.

Ein Wasserrohrbruch im Gebäude war die Ursache.

Wir sicherten die Feuerwehr medizinisch ab und hielten uns bereit, für eine eventuelle räumliche Evakuierung innerhalb des Klinikums.

Im Einsatz war die Feuerwehr Tuttlingen, die Polizei, der Rettungsdienst und die SEG Tuttlingen

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 