Nr. 24 - 01.05.2019 - 08:01 - Rauchentwicklung im Gebäude

Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude

Einsatzart: Brandeinsatz

Alarmierung: 01.05.2019 08:01 Uhr

Einsatzstelle: Tuttlingen

Eingesetzte Fahrzeuge:
51/10-1

Bericht:

Die SEG Tuttlingen wurde an diesem morgen in eine Spielothek zu einer Rauchentwicklung gerufen.

Vor Ort wurde ein Fehlalarm durch Rauchgenerator einer Einbruchmeldeanlage ausgemacht, somit konnten wir den Einsatz abbrechen.