

Nr. 55 - 04.10.2020 - 17:37 - Ausgelöste Brandmeldeanlage

Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Einsatzart: Brand

Alarmierung: 04.10.2020 17:37 Uhr

Einsatzstelle: Tuttlingen

Eingesetzte Fahrzeuge:

[51/10-1](#) [51/28-1](#) [71/26-1](#) [71/26-3](#)

Bericht:

Die SEG Tuttlingen wurde um 17.37 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in den Luginsfeldweg alarmiert.

Die SEG Tuttlingen konnte glücklicherweise zeitnah die Einsatzstelle wieder verlassen, da ein Eingreifen unserer Seite nicht erforderlich war.

Als Grund für die ausgelöste BMA konnte angebranntes Essen in einer Wohnung im 10. Stock ausgemacht werden.

Im Einsatz war die Feuerwehr Tuttlingen, die Polizei, der Rettungsdienst und die SEG Tuttlingen

-



-



•



•

