Nr. 76 - 17.12.2019 - 04:48 - Ausgelöste Brandmeldeanlage

Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Einsatzart: Brand

Alarmierung: 03.12.2019 04:48 Uhr

Einsatzstelle: Tuttlingen

Eingesetzte Fahrzeuge:

51/10-1 71/26-1 51/28-1

Bericht:

Die SEG Tuttlingen ist zusammen mit der Feuerwehr Tuttlingen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage Am Seltenbach um 04.48 Uhr alarmiert worden.
Die Feuerwehr Tuttlingen erkundete das Gebäude und konnte Entwarnung geben.

Aufgrund eines technischen Defektes löste ein Rauchmelder ohne Grund aus.