Nr. 15 - 22.04.2022 - 22:27 - B-04 BMA hat ausgelöst

Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst
Einsatzart: Brand

Alarmierung: 22.04.2022 22:27 Uhr

Einsatzstelle: Tuttlingen

Eingesetzte Fahrzeuge:
71/26-1 51/28-1 51/41-1

Bericht:

Um 22.27 Uhr wurde die SEG Tuttlingen von der integrierten Leitstelle zu einer ausgelösten

Brandmeldeanlage ins Kreisklinikum alarmiert. Zum Glück handelte es sich nur um Wasserdampf, der den Alarm ausgelöst hatte.

Nach der Erkundung der Feuerwehr Tuttlingen konnten wir nach kurzer Zeit wieder auf die Wache zurück kehren.

Im Einsatz war die Feuerwehr, die Polizei, der Rettungsdienst, leitender Notarzt und die SEG Tuttlingen.

-
-