Nr. 15 - 29.03.2024 - 15:11 - B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft)

Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft)

Einsatzart: Brand
Alarmierung: 29.03.2024 15:11 Uhr

Einsatzstelle: Tuttlingen

Eingesetzte Fahrzeuge:
71/26-3 51/28-1

Bericht:

Am frühen Nachmittag wurde die SEG Tuttlingen um

15.11 Uhr in die Rudolf-Diesel-Straße alarmiert.

Die Feuerwehr kontrollierte das Gebäude und gab zeitnah Entwarnung.

Als Ursache für die Rauchentwicklung konnte ein heiß gelaufener Kompressor ausgemacht werden.

Im Einsatz

Feuerwehr Nendingen

Feuerwehr Tuttlingen

Polizei Konstanz

Rettungsdienst Tuttlingen

OrgL

Bauhof

SEG Tuttlingen

- 
- 
- 

