

Nr. 3 - 19.01.2022 - 11:17 - Ausgelöste Brandmeldeanlage B-04

Einsatzmeldung: BMA hat ausgelös B-04

Einsatzart: Brand

Alarmierung: 19.01.2022 11:17 Uhr

Einsatzstelle: Tuttlingen

Eingesetzte Fahrzeuge:

Bericht:

Die integrierte Leitstelle alarmierte die SEG Tuttlingen um 11.17 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage.

In der Schule wurde aufgrund von Arbeiten ein Täuschungsalarm ausgelöst. Bereits 11 Minuten nach Alarmierung bekamen wir die Meldung „Einsatzabbruch“. Ein ausrücken war für uns nicht mehr

erforderlich.

Im Einsatz war die Feuerwehr Tuttlingen, die Polizei, der Rettungsdienst und die SEG Tuttlingen.