Nr. 73 - 15.11.2022 - 08:36 - B-04 BMA hat ausgelöst

Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst
Einsatzart: Brand

Alarmierung: 15.11.2022 08:36 Uhr
Einsatzstelle: Tuttlingen

Eingesetzte Fahrzeuge:
71/26-1 51/28-1

Durch Handwerkerarbeiten wurde die Brandmeldeanlage um 08.36 Uhr in einem Tuttlinger Hotel ausgelöst. Da es sich hierbei um einen Täuschungsalarm handelte, konnten wir den Einsatz frühzeitig abbrechen.

Im Einsatz war

Feuerwehr

Polizei

Rettungsdienst

SEG Tuttlingen