

Nr. 79 - 07.12.2024 - 16:46 - H-08 Gasgeruch

Einsatzmeldung: H-08 Gasgeruch

Einsatzart: Brand

Alarmierung: 04.12.2024 08:41 Uhr

Einsatzstelle: Tuttlingen

Eingesetzte Fahrzeuge:

70/26-1 [51/28-1](#)

Bericht:

Um 16:46 Uhr wurde die SEG Tuttlingen zu einem Einsatz in der Salzstraße alarmiert.

Grund dafür war eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration, die in einem Wohnhaus gemessen wurde.

Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das sehr gefährlich sein kann, da es bei hoher Konzentration zu Vergiftungen führen kann.

Sofort nach der Alarmierung machten sich die Einsatzkräfte auf den Weg zur Einsatzstelle.

Vor Ort übernahm die Feuerwehr die Untersuchung der betroffenen Räumlichkeiten.

Fünf Personen, die sich im Gebäude aufhielten, wurden zusammen mit dem Regelrettungsdienst betreut und untersucht. Mit speziellen CO-Messgeräten wurden alle Betroffenen auf eine mögliche Kohlenmonoxid-Vergiftung getestet. Zum Glück konnten die Bewohner nach sorgfältiger Messung und Überprüfung durch die Einsatzkräfte wieder sicher in ihre Wohnungen zurückkehren.

Als Ursache für die erhöhte CO-Konzentration stellte sich ein Notstromaggregat eines Nachbarhauses heraus. Das Aggregat verursachte eine Abgabe von Kohlenmonoxid, das sich im betroffenen Wohnhaus gesammelt hatte.

Im Einsatz waren:

- Feuerwehr Abteilung Tuttlingen, die für die sichere Untersuchung des Gebäudes sorgte,
- Polizei, um die Sicherheit vor Ort zu gewährleisten,

-

Rettungsdienst Tuttlingen, der die medizinische Betreuung der Betroffenen übernahm,

-

Schornsteinfeger, um mögliche Probleme bei den Abzügen zu überprüfen,

-

Gasversorger, zur Sicherstellung der Unbedenklichkeit der Gasversorgung,

-

Städtischer Bauhof, um bei der technischen Unterstützung zu helfen,

-

SEG Tuttlingen, für die Betreuung der Betroffenen und Unterstützung der anderen Einsatzkräfte.

Dank des schnellen und professionellen Einsatzes aller Beteiligten konnte die Gefahr rasch beseitigt werden, und die Bewohner konnten sicher in ihre Wohnungen zurückkehren.

-



-



