Nr. 81 - 11.11.2023 - 11:32 - B-04 BMA hat ausgelöst Personenunterkunft

Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst Personenunterkunft
Einsatzart: Brandeinsatz
Alarmierung: 11.11.2023 11:32 Uhr

Einsatzstelle: Tuttlingen

Eingesetzte Fahrzeuge:
71/26-3 51/28-1

Bericht:

Um 11.32 Uhr wurde die SEG Tuttlingen in das Klinikum Landkreis Tuttlingen alarmiert.

Dort löste die Brandmeldeanlage aus. Die Feuerwehr hatte das Gebäude schnell erkundet und konnte Entwarnung gegeben.

Der Grund waren Bauarbeiten im Gebäude.

Da zu dieser Zeit mehrere Einsätze vom Regelrettungsdienst bearbeitet wurden, blieben 2 Helfer mit dem OV Rettungswagen auf der Wache zur Abdeckung des Rettungsgebietes.

Im Einsatz

Feuerwehr Tuttlingen

Polizei

Regelrettungsdienst

LNA

OrgL

SEG Tuttlingen

- 
- 
- 