18.02.2026 - 21:27 - B4 R10 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft)

Einsatzmeldung: B4 R10 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft)

Einsatzart: Brand
Alarmierung: 18.02.2026 21:27 Uhr

Einsatzstelle: Tuttlingen
Eingesetzte Fahrzeuge:
70/26-1 51/28-1 51/41-1

Bericht:

Am Abend des 18. Februar wurde die SEG Tuttlingen durch die Integrierte Leitstelle zu einer ausgelösten **Bra**ndmeldeanlage im Klinikum Landkreis Tuttlingen alarmiert. Aufgrund der Größe des Objekts und der unklaren Lage rückten unsere Einsatzkräfte in Bereitstellung aus.

Vor Ort konnte die Feuerwehr Tuttlingen schnell Entwarnung geben: Ein versehentlich eingedrückter Handmelder hatte den Alarm ausgelöst. Zu einem Brand oder einer Gefährdung kam es nicht.

Nach der Lagemeldung der Feuerwehr konnten wir die Einsatzstelle wieder verlassen und die Einsatzbereitschaft im Standort herstellen.

Eingesetzte Kräfte:

Feuerwehr Abt Tuttlingen

Polizei

Rettungsdienst DRK

OrgL, LNA

SEG Tuttlingen

- 
- 
- 